# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

## Brennwertbezirk: Bliesen

Ortsteile: (Bliesen; Winterbach)

| von \ bis | Mrz 2018 | Apr 2018 | Mai 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Okt 2018 | Nov 2018 | Dez 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mrz 2018** | 11,385 | 11,386 | 11,383 | 11,382 | 11,386 | 11,390 | 11,395 | 11,400 | 11,402 | 11,406 | 11,404 | 11,408 |
| **Apr 2018** | | 11,388 | 11,381 | 11,378 | 11,386 | 11,395 | 11,404 | 11,409 | 11,409 | 11,413 | 11,408 | 11,413 |
| **Mai 2018** | | | 11,366 | 11,366 | 11,385 | 11,401 | 11,413 | 11,416 | 11,414 | 11,416 | 11,410 | 11,415 |
| **Jun 2018** | | | | 11,367 | 11,403 | 11,424 | 11,432 | 11,427 | 11,419 | 11,419 | 11,412 | 11,417 |
| **Jul 2018** | | | | | 11,448 | 11,457 | 11,451 | 11,434 | 11,423 | 11,422 | 11,413 | 11,418 |
| **Aug 2018** | | | | | | 11,465 | 11,452 | 11,433 | 11,421 | 11,421 | 11,412 | 11,417 |
| **Sep 2018** | | | | | | | 11,445 | 11,428 | 11,418 | 11,419 | 11,411 | 11,416 |
| **Okt 2018** | | | | | | | | 11,421 | 11,414 | 11,417 | 11,409 | 11,415 |
| **Nov 2018** | | | | | | | | | 11,410 | 11,416 | 11,407 | 11,414 |
| **Dez 2018** | | | | | | | | | | 11,420 | 11,406 | 11,415 |
| **Jan 2019** | | | | | | | | | | | 11,394 | 11,413 |
| **Feb 2019** | | | | | | | | | | | | 11,438 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh / m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.03.2018 | 18.03.2019 | Mrz 2018 | Feb 2019 | 11,408 |
| **Beispiel 2** | 06.09.2018 | 21.12.2018 | Sep 2018 | Nov 2018 | 11,418 |
| **Beispiel 3** | 22.01.2019 | 28.02.2019 | Jan 2019 | Jan 2019 | 11,394 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh / m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Mrz 2018 | Mrz 2018 | 11,385 |
| **Beispiel 2** | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Jun 2018 | Jun 2018 | 11,367 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

## Brennwertbezirk: St. Wendel

Ortsteile: (St. Wendel; Oberlinxweiler; Urweiler)

| von \ bis | Mrz 2018 | Apr 2018 | Mai 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Okt 2018 | Nov 2018 | Dez 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mrz 2018** | 11,251 | 11,250 | 11,252 | 11,255 | 11,258 | 11,260 | 11,261 | 11,261 | 11,258 | 11,259 | 11,260 | 11,261 |
| **Apr 2018** | | 11,249 | 11,254 | 11,261 | 11,266 | 11,269 | 11,270 | 11,266 | 11,261 | 11,261 | 11,261 | 11,262 |
| **Mai 2018** | | | 11,264 | 11,273 | 11,280 | 11,282 | 11,279 | 11,271 | 11,264 | 11,263 | 11,263 | 11,263 |
| **Jun 2018** | | | | 11,288 | 11,293 | 11,293 | 11,285 | 11,273 | 11,264 | 11,263 | 11,263 | 11,263 |
| **Jul 2018** | | | | | 11,299 | 11,295 | 11,284 | 11,270 | 11,262 | 11,261 | 11,262 | 11,263 |
| **Aug 2018** | | | | | | 11,292 | 11,279 | 11,266 | 11,259 | 11,260 | 11,260 | 11,262 |
| **Sep 2018** | | | | | | | 11,272 | 11,262 | 11,256 | 11,258 | 11,259 | 11,261 |
| **Okt 2018** | | | | | | | | 11,257 | 11,253 | 11,257 | 11,259 | 11,260 |
| **Nov 2018** | | | | | | | | | 11,251 | 11,257 | 11,259 | 11,261 |
| **Dez 2018** | | | | | | | | | | 11,261 | 11,262 | 11,263 |
| **Jan 2019** | | | | | | | | | | | 11,262 | 11,264 |
| **Feb 2019** | | | | | | | | | | | | 11,267 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh / m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.03.2018 | 18.03.2019 | Mrz 2018 | Feb 2019 | 11,261 |
| **Beispiel 2** | 06.09.2018 | 21.12.2018 | Sep 2018 | Nov 2018 | 11,256 |
| **Beispiel 3** | 22.01.2019 | 28.02.2019 | Jan 2019 | Jan 2019 | 11,262 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh / m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Mrz 2018 | Mrz 2018 | 11,251 |
| **Beispiel 2** | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Jun 2018 | Jun 2018 | 11,288 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

## Brennwertbezirk: Niederlinxweiler

Ortsteile: (Niederlinxweiler)

| von \ bis | Mrz 2018 | Apr 2018 | Mai 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Okt 2018 | Nov 2018 | Dez 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mrz 2018** | 11,251 | 11,250 | 11,252 | 11,254 | 11,256 | 11,258 | 11,259 | 11,259 | 11,257 | 11,258 | 11,259 | 11,260 |
| **Apr 2018** | | 11,249 | 11,253 | 11,259 | 11,263 | 11,266 | 11,267 | 11,264 | 11,260 | 11,260 | 11,261 | 11,262 |
| **Mai 2018** | | | 11,262 | 11,271 | 11,277 | 11,280 | 11,278 | 11,269 | 11,262 | 11,262 | 11,262 | 11,263 |
| **Jun 2018** | | | | 11,289 | 11,293 | 11,293 | 11,284 | 11,271 | 11,262 | 11,262 | 11,262 | 11,263 |
| **Jul 2018** | | | | | 11,299 | 11,295 | 11,283 | 11,269 | 11,260 | 11,260 | 11,261 | 11,262 |
| **Aug 2018** | | | | | | 11,292 | 11,278 | 11,265 | 11,258 | 11,259 | 11,260 | 11,261 |
| **Sep 2018** | | | | | | | 11,272 | 11,261 | 11,256 | 11,258 | 11,259 | 11,261 |
| **Okt 2018** | | | | | | | | 11,257 | 11,253 | 11,257 | 11,259 | 11,260 |
| **Nov 2018** | | | | | | | | | 11,251 | 11,257 | 11,259 | 11,261 |
| **Dez 2018** | | | | | | | | | | 11,261 | 11,262 | 11,263 |
| **Jan 2019** | | | | | | | | | | | 11,262 | 11,264 |
| **Feb 2019** | | | | | | | | | | | | 11,267 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh / m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.03.2018 | 18.03.2019 | Mrz 2018 | Feb 2019 | 11,260 |
| **Beispiel 2** | 06.09.2018 | 21.12.2018 | Sep 2018 | Nov 2018 | 11,256 |
| **Beispiel 3** | 22.01.2019 | 28.02.2019 | Jan 2019 | Jan 2019 | 11,262 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh / m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Mrz 2018 | Mrz 2018 | 11,251 |
| **Beispiel 2** | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Jun 2018 | Jun 2018 | 11,289 |